



GMINA SZCZYTNIKI

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. kaliski

tel. 62/76 25 001
62/76 25 015

OLiOC. 2.2026

Szczytniki, dn. 22 maja 2026 r.

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

dotyczy: pytania i odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
tel.: 62 76 25 015
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 szt. agregatów prądotwórczych o mocy min. 11 kW

Zamawiający, **Gmina Szczytniki** udostępnia poniżej treść zapytań do opis przedmiotu zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę specyfikę budowy dużych silników wysokoprężnych, odstąpi od wymogu posiadania rozruchu ręcznego i dopuści zaoferowanie agregatu wyposażonego wyłącznie w nowoczesny, niezawodny rozruch elektryczny (z wbudowanym akumulatorem)?

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu wyposażonego wyłącznie w nowoczesny, niezawodny rozruch elektryczny (z wbudowanym akumulatorem)

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu prądotwórczego w zabudowie dźwiękochłonnej (zamiast otwartej ramy) wyposażonego w 4 koła transportowe?

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie agregatu prądotwórczego w zabudowie dźwiękochłonnej (zamiast otwartej ramy) wyposażonego w 4 koła transportowe.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu dotyczącego ilości i rodzaju gniazd poprzez zaoferowanie, urządzenia wyposażonego we gniazda: 1 x CEE 400 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A ?

- Zamawiający dopuszcza spełnienie wymogu dotyczącego ilości i rodzaju gniazd poprzez zaoferowanie, urządzenia wyposażonego we gniazda: 1 x CEE 400 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A

Wyk: M.K.

WOJT
Marek Albrecht