


Przekrój poprzeczny A-A
Cieku Rudnik

dz. nr 89

126,70m npm



PEHDØ125

PEHDØ225

6,0mb

124,80m npm

Proj. przekroczenie wód powierzchniowych płynących
(pod dnem cieku)
Ciek naturalny
Rodzaj przewodu przekroczenia
Rodzaj rury osłonowej
dł. rury

Rudnik
rurociąg PEHDØ125
PEHDØ225
6,0 m

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem przepustu rurociągu PEHDØ125 w rurze osłonowej PEHDØ225 w ramach zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Popów - zasilenie oczyszczalni ścieków”

Inwestor

Gmina Szczytniki, Szczytniki 139
62–865 Szczytniki

Adres

dz. nr 89
obręb: 0016 Popów, gmina Szczytniki

Tytuł rysunku

Przekrój poprzeczny A–A

Skala

1:100

Data

10.2025

Stadium

Operat wodnoprawny

Projektował

inż. Jarosław Grzelak
nr uprawn. 7131–7132/37/PW/2002

Podpis

Opracował

inż. Zuzanna Duleba

Podpis

Kod

Faza

Branża

Numer rysunku

3