



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 2025-12-03

ON-NS.9011.2360.2025

Sprawę prowadzi:	Sobczak Aurelia +48 62 76 77 6 13 aurelia.sobczak@sanepid.gov.pl
---------------------	--

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 32 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

POSTANAWIA

uzgodnić dokumentację projektową pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych: projekt techniczny budowy sieci wodociągowej w miejscowości Popów (działka o nr ewid. 89, obręb 0016 Popów), gmina Szczytniki

Inwestor:

Gmina Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Pełnomocnik:

Jarosław Grzelak Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”,
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

z uwagami:

1. należy uzyskać ocenę higieniczną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu wydaną na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej aktualne atesty higieniczne na materiały, wyroby i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne użyte przy budowie stacji uzdatniania wody (§ 25 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi);
2. ocena powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;
3. obiekt należy zgłosić do eksploatacji.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu 25.11.2025 r. wpłynął wniosek z dnia 17.11.2025 r. oraz projekt techniczny budowy sieci wodociągowej w miejscowości Popów (działka o nr ewid. 89, obręb 0016 Popów), gmina Szczytniki. Projekt zakłada budowę sieci wodociągowej z rur PEHD PN10 $\varnothing$ 125 o długości 415,00 mb łączonych kielichowo na uszczelkę gumową, uzbrojoną w armaturę żeliwną. Połączenia rur wykonane zostaną poprzez zgrzewanie doczołowe a w przypadku kształtek dla połączeń z armaturą za pomocą muf elektrooporowych. Planuje się głębokość posadowienia wodociągu nie mniejszą niż 1,2 metra. Projektowane rurociągi sieci zostaną posadowione na głębokości 1,5 m p.p.t. Projektowany wodociąg zostanie podłączony do istniejącej sieci wodociągowej przy pomocy połączenia kielichowego na uszczelkę gumową średnicy 110 mm, klasy PN10. We wszystkich węzłach zastosowane zostaną kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego pokryte antykorozyjną farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz, skręcone śrubami nierdzewnymi. Zastosowane zostaną zasuwy równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina. Hydrant zostanie posadowiony na kolanach stopowych i zabezpieczony przed uderzeniami wodnymi – blokami oporowymi. Przed hydrantem zastosowana zostanie zasuwa odcinająca. Rurociąg wodociągowy przed włączeniem do sieci istniejącej zostanie poddany próbie szczelności oraz dezynfekcji. Projektowana sieć wodociągowa przeznaczona zostanie do zapewnienia wody na cele p.poż. i bytowo-gospodarcze obszaru inwestycji. Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji wynika, że spełnione zostaną podstawowe wymagania sanitarne określone dla tego typu obiektów i instalacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Integralną częścią opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w K A L I S Z U
dr Marek Stodolny

Otrzymują:

1. Jarosław Grzelak Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz – pełnomocnik Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Do wiadomości:

1. aa.