



GMINA SZCZYTNIKI

Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
pow. Kaliski

tel. 62/76 25 001
62/76 25 015
www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, 07.07.2026 r.

WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie

dotyczy: pytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Szczytniki Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
tel.: 62 76 25 015
e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa 5 szt. agregatów prądotwórczych o mocy min. 11 kW”

Zamawiający, **Gmina Szczytniki** udostępnia poniżej treść zapytań do opisu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 - czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające jedno gniazdo 400V, zamiast 2 gniazd 400V (1 -16A i 1 - 32 A)?

- Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające jedno gniazdo 400V 32A. Urządzenie opisane w zapytaniu ofertowym w tej konfiguracji gniazd 400V (1 x 16A i 1 x 32A) ma zapewnić możliwość przyłączenia do instalacji niezależnie od zamontowanego wtyku.

Z poważaniem,

Z-CA WÓJTA
Dariusz Wawrzyniak