

Nasz znak : IOS.6324.223.2026

wg rozdzielnika

dotyczy: odpowiedzi do zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące opisu zamówienia na: „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Popów – zasilenie oczyszczalni ścieków”:

Pytanie nr 1

„Proszę o podanie miejsca lokalizacji hydrantu rysunek nr 6 w zestawianiu (brak hydrantu w zestawieniu węzłów rysunek nr 4)”

Pytanie nr 2

„Czy istnieje możliwość wykonania całych prac w wykopie otwartym?”

Zamawiający informuje, że :

Ad 1) Hydrant nadziemny DN80 należy zabudować po przejściu przez ciek wodny a przed umocnieniem z drogi z płyt tj. przed węzłem nr 2. W załączeniu poprawny schemat węzłów – rys nr 4, zabudowę węzła hydrantowego należy uwzględnić przy wycenie robót

Ad 2) Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi tj. metodą przewiertu sterowanego na całej długości z uwagi na bezpośrednią lokalizację wzdłuż płyt drogowych, stanowiących pas drogowy dojazdu do oczyszczalni, do której wymaga się stały przejazd.

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 6 lipca 2026 r. godz. 9⁰⁰.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 lipca 2026 r. o godz. 9¹⁵.

Z-CA WÓJTA
Dariusz Wawrzyniak